

# **NATIONAL GRID**

# Beginn der Reise hin zu SF<sub>6</sub>-freien Hochspannungs-Umspannwerken

**ANWENDERBERICHT** 

Case Study





In der Energieübertragungsbranche gibt es Grund zum Feiern: Erstmals wurde bei einer gasisolierten Hochspannungsleitung (GIL) eine recht innovative Alternative zum sonst üblichen  $SF_6$  eingesetzt – das Isoliermedium  $g^3$ . Bis heute gab es keine geeignete Alternative zu der  $SF_6$ -Technologie, die in den 70er-Jahren als Isoliermedium in Hochspannungs-schaltanlagen eingeführt wurde.

Am 13. April 2017 erreichte National Grid daher mit der Implementierung der ersten  $\mathrm{SF}_{\mathrm{6}}$ -freien, gasisolierten 420 kV-Gasleitung im Netz von Südostengland einen Meilenstein in der Branche. Die neue Schaltanlage in Sellindge befindet sich in einem operativ sehr wichtigen Teil des britischen Übertragungsnetzes und garantiert, dass die Region weiterhin von einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung profitiert. Zudem ist sie essentiell für das ElecLink-Projekt, welches durch Anschluss an das französische Energieübertragungsnetz die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kapazität der Energieversorgung in Grossbritannien steigern soll.



Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit National Grid an diesem Projekt, bei dem weltweit zum ersten Mal eine g³-Lösung zum Einsatz kommt. Versorgungsunternehmen, die ihr Treibhauspotenzial reduzieren möchten, steht jetzt eine Alternative zu  ${\rm SF_6}$  zur Verfügung.

~Giuseppe Sottero, General Manager GE Vernova gasisolierte Schaltanlagen

## Rahmenbedingungen für die Branche: Minderung des Klimawandels

Der weltweite Energiebedarf steigt stetig. Versorgungsunternehmen spielen eine wesentliche Rolle dabei, Millionen von Menschen sicher, zuverlässig und effizient mit der benötigen Energie zu versorgen. Dies erfordert eine kontinuierliche Auswertung der Abläufe, Ausrüstungen und Prozesse, um auf die sich ändernden Ansprüche reagieren zu können.

 ${\rm SF_6}$  ist seit geraumer Zeit als kritische Technologie im Gespräch. Schwefelhexafluorid  $({\rm SF_6})$  wird in der Hochspannungs-Energie-übertragungsbranche eingesetzt, da es ein ausgezeichnetes gasförmiges Dielektrikum ist.

Leider ist es aber auch jenes Treibhausgas mit dem grössten Treibhauspotenzial\* (23'500 mal höher als CO<sub>2</sub>).

In den letzten Jahrzehnten unternahm die Branche deshalb grosse Anstrengungen, um eine geeignete Alternative zu finden. Mit dem g³ Gas von GE Vernova ist die Branche nun für den nächsten Durchbruch bei Hochspannungsanlagen gerüstet.

# National Grid führend bei der Einführung von "Green Technology"

National Grid hat sich gegenüber der Regulierungsbehörde und den Anspruchsberechtigten nachdrücklich dazu verpflichtet, die Menge der in die Atmosphäre freigesetzten  ${\rm SF_6}$ -Gase kontinuierlich zu reduzieren. Als Ziel setzte sich die Unternehmensgruppe dabei, die Treibhausgasemissionen bis 2020 in allen seinen Betrieben in Grossbritannien und den USA um 45 % zu verringern (Ausgangswert: 1990). Diese Unternehmensphilosophie veranlasste National Grid, im Jahr 2015 die g³-Technologie für ein neues Projekt im Rahmen des Network Reinforcement Program auszuwählen.

Durch die Entwicklung der g³-Lösung von GE Vernova kann National Grid eine Vorreiterrolle in der Anwendung neuer Technologien einnehmen und frühzeitig ein Verständnis über die Anlagenleistung erlangen. Neben den vernachlässigbaren Umweltauswirkungen hat dieses neue Gas alle Kriterien der Gesundheits- und Sicherheitsvoraussetzungen von National Grid und der strengen Leistungsspezifikationen erfüllt.

In einem Interview äusserte sich Mark Waldron, für National Grid federführend in diesem Projekt, dazu: " $g^3$  ebnet den Weg für die Verringerung oder Beseitigung von  $SF_{g'}$  und dies ist für National Grid extrem wichtig."





Wenn wir in eine Welt vordringen können, in der  $SF_6$  überhaupt nicht verwendet wird, ist dies eindeutig besser, um die damit verbundenen Probleme zu lösen, als ein umweltschädliches Gas zu verwenden und es verwalten zu müssen. Das g³-Projekt in Sellindge ist der Anfang eines Weges, den wir einschlagen können, um neu installierte Geräte im Netzwerk  $SF_6$ -frei zu betreiben.

~Mark Waldron, Switchgear Technical Leader National Grid, UK

#### Die Auswirkungen von SF<sub>6</sub> sind signifikant

1 kg  ${\rm SF_6}$  durch die entsprechende Menge  ${\rm g^3}$  zu ersetzen hat bezüglich der  ${\rm CO_2}$ -Reduzierung die gleiche Wirkung wie die Beseitigung von 16 Pkws im Laufe eines Jahres\*\*\*. Die schiere Menge des weltweit verwendeten  ${\rm SF_6}$  unterstreicht das Potenzial zur Reduzierung der Erderwärmung noch zusätzlich. Konkret heisst das, jährlich werden 10'000 Tonnen  ${\rm SF_6}$  verwendet, davon 80 % in der Energieübertragungsbranche, wie Studien zeigen.




Die geschätzten Gasemissionseinsparungen für das Sellindge GIL sind enorm. Mehr als 7'000 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent\*\* (CO<sub>2</sub>e) werden über die Lebensdauer der 230 Meter langen gasisolierten Kreisläufe eingespart, die das Umspannwerk mit den Durchführungen und Freileitungen verbinden.

SELLINDGE GIL (VERGLEICH)	GASMENGE IN DER GIL	CO₂E GASMENGE	GAS- EMISSIONEN*	CO₂E- EMISSIONEN ÜBER 40 JAHRE
SF <sub>6</sub> GWP 23'500	1.54 Tonnen SF <sub>6</sub>	36'237 Tonnen CO <sub>2</sub> e	0.30 Tannen SF <sub>6</sub>	7'247 Tannen CO <sub>2</sub> e
g <sup>3</sup> GWP 327	0.734 Tannen g³	240 Tannen CO <sub>2</sub> e	0.15 Tannen g³	48 Tannen CO <sub>2</sub> e
*Basie rend auf 0.5% Emissianen/Jahr, über 40 Jahre. CO,e = Kahlendiaxidaquivalent				
7,199 Tonnen CO <sub>2</sub> e-Emissionen werden wahrend der Betriebszeit eingespart				

Umweltnutzen der im Sellindge Projekt angewandten g³-Technologie

Grosser Umweltnutzen aber trotzdem keine Beeinträchtigung der technischen Performance: g³-Anwendungen haben die gleiche Leistungsfähigkeit wie SF $_6$ -Anlagen, können sogar bis zu -25°C Umgebungstemperatur eingesetzt werden und weisen dieselben Baugrössen auf wie SF $_6$ -Equipment.



Schema der 230 Meter GIL-Anlage Sellindge

### g<sup>3</sup>: Jetzt für alle Energieversorgungsunternehmen erhältlich

 $g^3$  ist vollständig typgeprüft für GIS bis zu 145 kV, GIL bis zu 420 kV, AIS Stromwandler bis zu 245 kV und ist kommerziell verfügbar.







GIL bis 420 kV

GIS bis 145 kV

Leistungsschalter bis 145 kV

23 Energieversorgungsunternehmen haben sich bereits dazu entschieden, g³-Lösungen in ihren Netzen zu implementieren und viele andere denken derzeit über den Einsatz der neuen Lösung von GE Vernova nach. In ökologischer Hinsicht spricht vieles für g³: SF $_6$  verbleibt 3'200 Jahre in der Atmosphäre; alleine in den vergangenen 5 Jahren ist die SF $_6$ -Konzentration um 20% angestiegen.

Es ist längst an der Zeit für eine Veränderung. Endlich gibt es bei HS-Schaltanlagen eine Alternative zu SF<sub>6</sub>. Die Implementierung von Standortanwendungen und die Mithilfe bei der Verbreitung der g³-Technologie sind wichtige Aspekte der unternehmerischen und sozialen Verantwortung. Auch wir sind in der Pflicht, einen Beitrag zur Minderung der Erderwärmung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen zu leisten.





### Über q<sup>3</sup>

- g³ ("g cubed" ausgesprochen) ist die Alternative von GE Vernova zu SF₂ und wurde in Zusammenarbeit mit 3M™ entwickelt.
- g³ ist eine bewährte und einsatzbereite alternative Isolationsgasmischung für Hochspannungsanlagen, die bei gleicher Leistung wie SF<sub>6</sub>, die Umwelt deutlich weniger belastet – der Einfluss von g³ auf die Umwelt ist 99 % geringer als bei SF<sub>6</sub>!
- Die g³-Gasmischung besteht aus dem 3M™ Novec™ 4710 Isoliergas mit einem ausgewogenen Anteil von Kohlendioxid und Sauerstoff zur Leistungsoptimierung.
- Die Gasmischung vereint auf effiziente Weise niedriges Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) mit ausgezeichneter dielektrischen Leistung sowie niedrigen Einsatztemperaturen entsprechend den üblichen Bedürfnissen von Übertragungsnetzbetreibern.

### Vorteile von g<sup>3</sup>

#### **Technik**

- g³ ist vollständig typgeprüft und für GIS bis zu 145 kV, GIL bis zu 420 kV und AIS-Stromwandler bis zu 245 kV im Handel erhältlich.
- g³ kann unter den gleichen Umgebungsbedingungen und bei gleichen Umgebungstemperaturen wie SF<sub>g</sub> eingesetzt werden.
- g³-Hochspannungsanlagen haben dieselben Baugrössen wie moderne SF<sub>n</sub>-Anlagen.
- g³ ist ungiftig und hat dieselbe Einstufung wie SF<sub>6</sub>.


#### **Umwelt**

 Das Treibhauspotenzial von g³ beträgt lediglich 1% des Treibhauspotenzials von SF<sub>g</sub>.

#### **Finanzen**

 Energieversorgungsunternehmen können im Zusammenhang mit der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen von Steuervergünstigungen oder Anreizen profitieren.







Energieversorgungsunternehmen übernehmen bewährte Verfahren hinsichtlich der Umweltverträglichkeit



OR



Energieversorgungsunternehmen können im Zusammenhang mit der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen von Steuervergünstigungen oder Anreizen profitieren

#### Hinweise

- \* Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) ist eine übliche Masseinheit, um die Auswirkungen verschiedener Gase auf die Erderwärmung zu vergleichen. Analysten bestimmen damit, wieviel Energie die Emissionen von 1 Tonne eines Gases (über einen bestimmten Zeitraum hinweg) im Verhältnis zu den Emissionen von 1 Tonne CO<sub>2</sub> (das einen GWP 1 besitzt) absorbieren. Je höher das Treibhauspotenzial, desto grösser ist die vom Gas verursachte Erderwärmung im Vergleich mit CO<sub>2</sub>.
- \*\* Durch CO<sub>2</sub>e wird die Kohlenstoffbilanz gemessen, um die Auswirkungen unterschiedlicher Gase in Bezug auf die entsprechende Menge CO<sub>2</sub> zu bestimmen, welche die gleiche Erwärmung verursachen würden.
  Quelle: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
- \*\*\* Berechnung basiert auf folgenden Werten: SF<sub>6</sub> GWP = 23′500 CO<sub>2</sub>e, g3 GWP = 327 CO<sub>2</sub>e, durchschnittliche Pkw-Emission pro km = 0.14 kg CO<sub>2</sub>e, durchschnittliche Fahrstrecke pro Pkw pro Jahr = 10′000 km [23′173/0.14] →[165′521/10′000] = 16.5

# For more information, visit **gevernova.com/grid-solutions**

3M und Novec 4710 sind eingetragene Handelsmarken von 3M.

q<sup>3</sup> und das q<sup>3</sup>-Logo sind Handelsmarken der General Electric Company.

GE Vernova behält sich vor, Änderungen der Spezifikationen der beschriebenen Produkte jederzeit, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Ankündigung solcher Änderungen, vorzunehmen.

© 2025 GE Vernova and/or its affiliates. All rights reserved. GE and the GE Monogram are trademarks of General Electric Company used under trademark license.

